



Zduńska Wola d. 04.04.2018r.

Opinia
dotycząca stanu technicznego tłumika wydmuchu pary po jego wieloletniej eksploatacji


Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o. zaświadcza, że w roku 2007 firma: Zakład Badawczo – Projektowy INWAT Sp. z o. o. zrealizowała zamówienie pt. „Modernizacja – projekt i dostawa tłumika akustycznego parowego” dla obsługi trzech kotłów parowych OR32/80.

Tłumik dobrano na parametry:

- temperatura pary wylotowej: 500°C;
- ciśnienie robocze: 6,9 MPa;
- maksymalny strumień masy pary: 32,0 t/h.

Zakres prac obejmował obliczenia, wykonanie projektu tłumika i konstrukcji wsporczej oraz dostawę i zabudowę tłumika akustycznego na obiekcie. Po ponad 10 latach eksploatacji stwierdzamy, że skuteczność działania tłumika hałasu jest taka sama, jak w początkowej fazie jego eksploatacji a konstrukcja i trwałość urządzenia nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Oświadczamy, że realizacja usługi w naszej elektrociepłowni została przeprowadzona z należytą starannością a dostarczony tłumik hałasu charakteryzuje się dobrą jakością wykonania oraz wysokim poziomem technicznym. Przebieg dotychczasowej współpracy pozwala stwierdzić, że firma INWAT, która rzetelnie i profesjonalnie wykonała powyższe prace jest godna polecenia.

Prokurent
Dyrektor ds. Technicznych

Zbigniew Pićciernik